①建物概要

建物名称：霧島市民隼人温水プール

所在地：鹿児島県霧島市隼人町松永二丁目 80 番地

建築年：昭和 44 年（経過年数 55 年）

構造：鉄骨造一部鉄筋コンクリート造

規模：地上 1 階建 軒高 6.5m 最高高さ 7.98m 延床面積 785.65 m²

②耐震診断調査結果

- ・ 今回の調査は、霧島市民隼人温水プールの上屋について行う。
- ・ 丸形鋼管柱に多数腐食による、断面欠損が見られる。
- ・ 壁ブレースに多数腐食による、断面欠損が見られる。
- ・ 屋根母屋 C 形鋼に腐食による錆屑がプールに落ちている。
- ・ 超音波試験による板厚測定をしても鋼管内部の錆で正確な測定は不可。

建築物耐震診断判定委員会と協議した結果

耐震診断判定委員会：

部材、接合部に錆の発生で断面欠損が多数確認されたので、耐久性劣化が著しい、
「S 造診断基準」の診断対象外建物に該当し、診断計算は不可とします。

(令和 6 年 10 月 2 日判定委員会議事録から)