

水質検査結果書

住所 鹿児島県霧島市国分中央3丁目45番1号

鹿鼎藥試 第 11240116900 号

発行日 令和7年3月5日

依 頼 者 霧島市長 中重 真一 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会



 鹿兒島県薬剤師会
 会長 小田原 一弘
 児島市与次郎二丁目8番15号
 983-5611 丁A-X 099-255-2650

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市寿次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2856

採 水 年 月 日		令和7年2月13日		10時15分		天候(前日) 雨		(当日) 曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 大出水の湧水地 (採水地点) 霧島市横川町下ノ赤水地区							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) その他		(検査目的) その他			
検 査 分 類		水質基準(39項目), 水質基準(単項目)							
採 水 者		(氏 名) 山元 正健		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採 水 時		(気 温) *****		(水 温) *****		(残留塩素) *****			
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果	参 考 値 ※	N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果	参 考 値 ※		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	塩化物イオン	4.1mg/L	200mg/L以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	24mg/L	300mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	蒸発残留物	132mg/L	500mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L	0.01mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下		
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	pH値	6.7	5.8以上8.6以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0mg/L	10mg/L以下	37	味	異常なし	異常でないこと		
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	臭気	異常なし	異常でないこと		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	色度	0.5度未満	5度以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	濁度	0.2度未満	2度以下		
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下		ー以下余白ー				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下						
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
21	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
22	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下						
23	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下						
24	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
25	ナトリウム及びその化合物	7.6mg/L	200mg/L以下						
26	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下						

※参考値は水道法の基準値を掲載しています。

検 査 期 日	令和7年2月13日 ～ 令和7年3月5日
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 有村 賢治